

HERKEURING VAN DE ADEMLUCHTFLESSEN

Dienstverlener: Z-SAFETY SERVICES NV
Meerkensstraat, 61
3650 DILSEN-STOKKEM

tel.: 089/300.900
fax: 089/300.909

1. Type flessen opgenomen in de overeenkomst

- Post 1: Ademluchtflessen in composiet met een aluminium liner met een inhoud van 6 of 6,8 liter;
- Post 2: Ademluchtflessen in staal met een inhoud van 6 liter, 12 of 15 liter (duikflessen);
- Post 3: Ademluchtflessen in staal met een inhoud van 50 liter (bufferfles)

2. Prijs

Belangrijke opmerking voor het onderhoud met eigen middelen: Voor de luchtflessen die aangekocht werden op eigen fondsen, zijn de voorwaarden van deze opdracht identiek voor zover de herkeuring gevraagd wordt voor minimum 50 flessen per keer. Deze hoeveelheid kan worden verkregen door het groeperen van verschillende diensten. De facturatie zal per dienst gebeuren.

Het bedrag voor de herkeuring van de flessen is onafhankelijk van het type flessen en is dus identiek voor de drie posten, met name: **20,21 € zonder BTW**, of **24,25 € BTWi**.

Dit bedrag wordt onderverdeeld op de volgende manier:

Uitgevoerd werk	Prijs per fles excl. BTW
Herkeuring van de eigenlijke fles, visueel onderzoek, ...	12,35 €
Interne droging na keuring (Op verzoek of ambtshalve uitgevoerd indien de kraan vervangen moet worden na de herkeuring van de fles)	5,48 €
Verwijdering en vervanging van de kraan (op verzoek)	2,38 €
Totaal	20,21

3. Periodiciteit

In functie van de op de fles gestempelde datum, volgens de van kracht zijnde reglementering en op verzoek van de hulpverleningsdienst.

4. Termijn van de onbeschikbaarheid

De herkeuringstermijn bedraagt 2,5 kalenderdagen (als de flessen maandagmorgen afgeleverd worden, kunnen ze woensdagochtend opgehaald worden).

Om deze termijn na te kunnen leven, moeten de flessen bij de firma zijn op maandagmorgen.

5. Uitgevoerde verrichtingen

Controles en periodieke tests voorzien door de desbetreffende normen en in overeenstemming met deze normen, met name:

- Post 1 – fles composiet: volgens de norm EN ISO 11623
- Post 2 en 3 – fles staal: volgens de norm NBN EN 1968 en NBN EN 1968/A1.

Voor de posten 1, 2 en 3, de visuele controle van de kraan volgens de norm EN ISO 22434 en die mogelijk is zonder de kraan te demonteren. Het is niet voorzien om de kraan te demonteren of om enig onderdeel te vervangen.

Na de herkeuring worden de flessen gemarkeerd volgens de voorschriften van de overeenstemmende norm en volgens artikel 358 van het ARAB. Een herkeuringsattest wordt overhandigd aan de persoon die de flessen terugneemt.

De dienst die erkend is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als externe dienst voor de technische controles op de arbeidsplaats van de gasrecipiënten en die de herkeuring en de markering zal uitvoeren en het attest zal afleveren is de firma Apragaz.

6. Vervoer – adres voor het afleveren van de flessen

De flessen worden naar het magazijn van Z-Safety Services gebracht door de verschillende hulpdiensten op het volgende adres:

Schijnpoortweg, 127 B

2170 Merksem

Tel: 03/360.56.60

Diezelfde diensten zullen hun flessen na het onderhoud terug ophalen.

De firma biedt de mogelijkheid om de flessen gratis op te halen in en terug te brengen naar de brandweerdiensten. Om van deze dienst gebruik te maken en de praktische modaliteiten vast te leggen, moet men contact opnemen via het nummer 03/360.56.60.